

Węglińiec 13.06.2011r.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące

„Wymiany posadzek poradni ginekologicznej w Węglińcu”

złożonego przez firmę „Konstans” Grzegorz Stankiewicz z Zgorzelca Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu odpowiada:

Pytanie 1. W związku z ogłoszonym przez Państwa Zapytaniem o cenę na wymianę posadzek poradni ginekologicznej w Węglińcu i brakiem informacji dotyczącej rodzaju wykładziny proszę o podanie jej niezbędnych parametrów technicznych.

Odpowiedź 1. Należy zastosować wykładzinę homogeniczną o grubości min. 2mm. O klasie ścieralności min. P posiadającą atest PZH dopuszczający do zastosowania w obiektach użyteczności publicznej-gabinetach lekarskich.

Krzysztof Polewski